

סקר נגישות:

בית פיס לקשיש



מגיש: אביתר מוריוסף

מהנדס ומורשה נגישות מתו"ס

מ.ר 14845730

תאריך ביצוע: 30.12.2020

מלווה: ייטב גוזלן מפקח בניה

1. נתונים טכניים:

המבנה מורכב ממפלס קרקע אחד ללא מדרגות.

קיימים מס' חדרי פעילות+ תאי שירותים+ משרד הנהלה.

2. ביצוע פרויקט ההנגשה:

סימן ו'- חללים מסוימים בבניין

6.4 בתי שימוש נגישים:

- קיימים 2 תאי שירותים זהים נגישים לגברים ונשים. ההערות מתייחסות לשניהם כאחד.
- 6.4.1 בית שימוש נגיש לגברים ונשים בקומת הקרקע:
 - לא קיים אמצעי עזר למשיכת הדלת בגובה 100 ס"מ מפני הרצפה.
 - גובה האסלה ללא ההגבהה הוא 40 ס"מ. בתוספת ההגבהה 42 ס"מ.
 - קיימת מראה במידות שאינן תקינות.
 - לא קיים מדף להנחת חפצים בצמוד לכיור.
 - לא קיים מתקן לסבון נוזלי.
 - לא קיים מתקן לייבוש ידיים.
 - לא קיים אשפתון.
 - לא קיים מתלה בתא השירותים.
 - לחיץ הורדת המים בגובה 120 ס"מ.
 - מיקום אסלה אינו תקין- לא קיים מרווח פנוי 80 ס"מ לצד האסלה.
 - לא קיים מתקן לנייר טואלט.



סקר נגישות בית פיס לקשיש

פתרון מוצע עבור בתי שימוש.

פרט משנה 21- בית שימוש נגיש

ת"י 1918 חלק 3.1 סעיפים 2.3.5, 2.3.7.2, 2.11.9.

- נדרש להחליף את מגביהה האסלה הקיים להגבהת אסלה בגובה 5-10 ס"מ אשר תענה לדרישה של גובה אסלה במידות 45-50 ס"מ.
- נדרש מראה אשר תעמוד בדרישות התקנות: הקצה העליון שלה יהיה בגובה של 175 ס"מ מפני הרצפה והקצה התחתון שלה בגובה 90 ס"מ מפני הרצפה.
- יש להתקין מדף להנחת חפצים לצד הכיור בצד המרוחק מהאסלה אשר אורכו יהיה 30 ס"מ ועומקו 15 ס"מ וקצותיו יהיו מעוגלים.
- יש להתקין מתקן ליבוש ידיים בסמוך לדלת כך שתחתיתו בגובה של 120-130 ס"מ מפני הרצפה.
- יש להציב אשפתון סמוך לאסלה וסמוך לכיור.
- יש להתקין מתלה בגובה 140 ס"מ מפני הרצפה.
- יש להתקין מאחז יד על הדלת מבפנים שגובהו 85-90 ס"מ מהרצפה ואורכו כרוחב הדלת בהפחתת 10 ס"מ מכל צד.
- לחיץ הורדת המים- יש להוריד לגובה 110 ס"מ.
- יש לשנות מיקום האסלה ימינה כך שלצד האסלה יישאר מרווח פנוי של 80 ס"מ לפחות לצורך מעבר מכיסא גלגלים לאסלה.
- יש להתקין מתקן לנייר טואלט במיקום נגיש.
- מומלץ להתקין לחצן מצוקה בתא השירותים.

שילוט תא שירותים:



30 - הסמל המציין בית שימוש נגיש משותף לנשים ולגברים



31 - הסמל המציין בית שימוש נגיש לגברים



33 - הסמל המציין בית שימוש נגיש לנשים