

סקר נגישות:

בית ספר לפידים



מגיש: אביתר מוריוסף

מהנדס ומורשה נגישות מתו"ס

מ.ר 14845730

תאריך ביצוע: 12.1.2021

מלווה: איציק אב בית

1. נתונים טכניים:

בית הספר מורכב ממפלס אחד ולכן לא נדרש פיר מעלית.

תא שירותים נגיש- תקין.

קיימים מספר הפרשי גבהים לתיקון.

2. ביצוע פרויקט ההנגשה:

סימן ב' - הגעה לבניין:

הסקר בוצע לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- התאמות נגישות

במוסד חינוך קיים 2011

- בכניסה למבנה בית הספר קיים הפרש גובה כ-10 ס"מ אשר טופל באמצעות רמפה בשיפוע כ-60% - לא תקין. יש לייצר שיפוע מתון יותר של עד 10%.
- יש להתקין שילוט תא נגיש לצד מנעול דלת תא שירותים נגיש. (מבנה חדש)



13 - הסמל המציין בית שימוש נגיש משותף לנשים ולגברים



3ה - הסמל המציין בית שימוש נגיש לגברים



ד3 - הסמל המציין בית שימוש נגיש לנשים



המשמש כחדר מחשבים

הפרש ובה כ-
10 ס"מ

- בכניסה לממ"ק - היחיד- קיימות 2 מדרגות.

יש לייצר רמפה פריקה באופן שתהיה מקובעת במקום לצורך מעבר נגיש ללא מדרגה. שיפוע הרמפה יכול שיהיה עד 12%.

