

עמוד 1 מתוך 3
המסמך מכיל 3 עמודים ויש להתייחס אליו במלואו
גן משחקים גפן 52- סקר נגישות

סקר נגישות:

גן משחקים גפן 52



מגיש: אביתר מוריוסף

מהנדס ומורשה נגישות מתו"ס

מ.ר 14845730

תאריך ביצוע: 4.1.2021

מלווה: ייטב גוזלן מפקח בניה

מוריוסף הנדסה ויעוץ- אביתר מוריוסף

סביון 34 חריש
נייד: 054-6943992 דוא"ל: evyatar414@gmail.com




סקר הנגישות:

6.1.1 ליקויי נגישות קיימים:

- לא קיים שילוט "ילד עד גיל 6 חייב בלווי מבוגר".
- לא קיימת הצללה.
- קיימים ספסלים אך לא קיימים ספסלים נגישים.
- קיימת ברזיה שאינה נגישה.

פתרון מוצע:

- יש להתקין שילוט "ילד על גיל 6 חייב בלווי מבוגר". (מצורף בהמשך)
- יש להתקין הצללה בשטח של כ-80 אחוז.
- יש להתקין ברזיה נגישה- גובה יציאת המים 75 ס"מ. (מצורפת דוגמא)
- יש להתקין ספסל נגיש בכל אזור ספסלים. ספסל נגיש יהיה בגובה 45-48 ס"מ והחלק הקדמי יהיה גבוה מקסימום 2 ס"מ מהחלק האחורי.
- הספסל הנגיש יהיה לפי המידות סקיצה:



עמוד 3 מתוך 3
המסמך מכיל 3 עמודים ויש להתייחס אליו במלואו
גן משחקים גפן 52- סקר נגישות

מק"ט GE-51



ברזיה נגישה לדוגמא
גובה 73-80 ס"מ



ספסלים וברזיה לא נגישים



מוריוסף הנדסה ויעוץ- אביתר מוריוסף

סביון 34 חריש
נייד: 054-6943992 דוא"ל: evyatar414@gmail.com

